

	ruimte	nominale debiet		debiet mag beperkt worden tot	minimale spleet onder de deur
		algemene regel	minimaal debiet		
toevoer	woonkamer	3,6 m <sup>3</sup> /h.m <sup>2</sup>	75 m <sup>3</sup> /h	150 m <sup>3</sup> /h	
	slaapkamer		25 m <sup>3</sup> /h		
	studeerkamer			72 m <sup>3</sup> /h	
	speelkamer				
doorstroom als afvoer uit de ruimte	woonkamer		25 m <sup>3</sup> /h		70 cm <sup>2</sup>
	slaapkamer				
	studeerkamer				
	speelkamer				
doorstroom als toevoer naar de ruimte	keuken		50 m <sup>3</sup> /h		140 cm <sup>2</sup>
	badkamer		25 m <sup>3</sup> /h		
	was- en droogplaats				70 cm <sup>2</sup>
	wc				
afvoer	keuken	3,6 m <sup>3</sup> /h.m <sup>2</sup>	50 m <sup>3</sup> /h	75 m <sup>3</sup> /h	
	badkamer				
	was- en droogplaats				
	open keuken		75 m <sup>3</sup> /h		
	wc	25 m <sup>3</sup> /h			

### Opmerking

Het debiet mag verdeeld worden over meerdere openingen.

### Let op

De ventilatie-installatie moet zo ontworpen en gebouwd worden dat de mechanische debieten in alle ruimten gelijktijdig kunnen worden gerealiseerd. Het is niet toegestaan om een ventilatiesysteem te plaatsen waarbij bijvoorbeeld in bepaalde natte ruimten het minimaal geëiste afvoerdebiet pas kan worden bereikt, door in andere natte ruimten veel minder lucht af te zuigen dan wat er minimaal geëist is. In alle natte ruimten moet gelijktijdig het minimum kunnen worden afgevoerd. Dat geldt ook voor alle droge ruimten: in alle droge ruimten moet gelijktijdig het minimum aan toevoer van verse lucht kunnen worden toegevoerd.

Dat betekent niet dat de debieten in praktijk altijd zo moeten geregeld worden. De installatie mag in functie van de gebruikseisen van de gebruikers, bij oplevering worden afgesteld op een ander debiet dan het minimaal geëiste ontwerpdebiet. In een ruimte die bijvoorbeeld ontworpen is als slaapkamer, maar de eerste jaren nog niet wordt gebruikt, kan het toevoerdebiet lager worden geregeld.

### Let op

Een ruimte, ontworpen als slaapkamer die nu tijdelijk niet wordt gebruikt of momenteel als berging dienst doet, moet beschikken over de minimum geëiste ventilatievoorzieningen van een slaapkamer.